

KOMUNIKAT Nr 13/2021

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Olszewo Węgorzewskie, do czasu odwołania.

W dniu 09.10.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie, stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Olszewo Węgorzewskie zaopatrującego miejscowości: Bogumiły, Brzozówko, Budry, Budzewo, Dąbrówka, Dowiaty, Drogiewo, Góry, Grądy Węgorzewskie, Koźlak, Olszewo Węgorzewskie, Ołownik, Pawłowo, Pietrele, Piłaki Małe, Piotrówko, Pochwałki, Popioły, Sąkieli Małe, Sobiechy, Wężówko, Więcki, Wola, Zabrost Wielki, Maryszki z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane obecnością bakterii grupy coli w ilości do 10 jtk w 100 ml wody oraz zobowiązuje Wójta Gminy Budry do:

1. Skutecznego poinformowania użytkowników wodociągu publicznego Olszewo Węgorzewskie o warunkowej przydatności wody do spożycia.
2. Podjęcia natychmiastowych działań w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

ZALECENIA

1. Woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.
2. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.
3. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycie podłóg) i splukiwania toalet.

UWAGA: wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

